

**Inbetriebsetzungsprotokoll EEG Einspeisemanagement
für Photovoltaikanlagen <100 kW**

Betreiber (Vertragspartner)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Anlagenanschrift

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Elektroinstallateur

Name

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon

E-Mail

Umsetzung §9 EEG 2014 (früher §6 EEG 2012 / 2009) "Einspeisemanagement"

70 % Regelung (nur bei Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung < 30 kWp möglich)
EEG Einspeisemanagement

Einspeisemanagement nachfolgend umgesetzt (entfällt bei 70 % Regelung)

Reduzierung in den vorgegebenen zwei Stufen 100% (keine Reduzierung), 0 % (Anlage aus)
abweichend wurden die folgende Stufen realisiert: _____ (nur nach Rücksprache)
Einspeisemanagement betriebsbereit

Datum der Inbetriebnahme der Kommunikationseinheit

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagenerrichter und der Anlagenbetreiber, dass die Bedingungen nach dem "Erneuerbare-Energien-Gesetz", insbesondere dem Einspeisemanagement, den DIN/VDE-Richtlinien, den "Technischen Anschlussbedingungen" (TAB) und der Anwendungsrichtlinie "VDE-AR-N 4105 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" des VDE bzw. der "Technischen Richtlinie - Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz" des BDEW erfüllt werden.

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber

Unterschrift Anlagenerrichter