

Hinweise für die Errichtung von gas- und wasserdichten Hauseinführungen bei Netzanschlüssen im Netzgebiet der ENWG Energienetze GmbH & Co. KG (ENWG KG)

Bitte beachten Sie bereits bei der Planung oder Umbau Ihres Gebäudes nachfolgende Hinweise.

Bei der Erstellung von Netzanschlüssen sorgt der Errichter für den gas- und wasserdichten Abschluss des Kabels bzw. Gasrohres zum Durchbruch bzw. zur Mauerdurchführung. Dies ist auch in technischen Regelwerken vorgeschrieben (u. a. DIN 18322, DIN 1895, DIN 18012, VDE-AR-N 4223 und DVGW VP 601). Bei Kellerdurchführungen geschieht dies in der Regel mit einem Wanddurchbruch, indem die Hauseinführungskombination Gas bzw. das Kabel mit entsprechenden wasserundurchlässigen Mörtel zum Gebäude abgedichtet wird. Bei Hauseinführungssystemen sorgt der Hauseigentümer oder ein von ihm Beauftragter für den fachgerechten Einbau und die Abdichtung des Systems zum Mauerwerk. Für die Dichtheit der Leitungen zum System ist die ENWG KG verantwortlich. Das Material hierfür ist vom Eigentümer bereitzustellen.

Für nicht unterkellerte Gebäude erfolgt in der Regel die Hauseinführung bauseits durch die Bodenplatte. Entsprechend liegt hier die Verantwortung für den fachgerechten Einbau bei den Bauherren.

Der Vorteil von Hauseinführungssystemen ist, dass es sich hier um industriell gefertigte und geprüfte Produkte handelt, die bei fachgerechtem Einbau dauerhaft gas- und wasserdicht sind. Achten Sie bitte auf entsprechende Zertifikate und Konformitätsnachweise, gern helfen Ihnen auch unsere Mitarbeiter bei der richtigen Auswahl.

Herkömmliche Leerrohre, z. B. KG Rohre, Installations- oder ähnliche Rohre erfüllen nicht die Anforderungen für die Dichtheit von Netzanschlüssen, aufgrund ihrer Beschaffenheit ist ein gas- und wasserdichter Abschluss nicht möglich. Die ENWG KG übernimmt daher keine Gewährleistung auf Dichtheit sowie daraus resultierende Schäden, die durch eine undichte Hauseinführung entstehen.



Quelle: FHRK

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns:

ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG
Bereich Technik, Bau- und Anschlusswesen
Industriestraße 14
99427 Weimar

Telefon: 03643 4341-600
Telefax: 03643 4341-601
E-Mail: netzanschluss@enwg-weimar.de
Internet: www.enwg-weimar.de